



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Краснодарского края  
Прокуратура Каневского района

ул. Вокзальная 47, ст. Каневская, Россия 353710  
тел. 8-86164-7-30-55

23.12.2015 №21-01/2015/9819

Директору МБОУ СОШ № 32

Соковник А.И.

ул. Советская, 47  
ст. Новоминская

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой района совместно с сотрудником отдела надзорной деятельности Каневского района ГУ МЧС по Краснодарскому краю 22.12.15 проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе с участием детей, посвященных новогодним праздникам, по результатам которой в деятельности МБОУ СОШ № 32 выявлены нарушения в рассматриваемой сфере правоотношений.

Проведенной проверкой установлено, что рассматриваемый объект МБОУ СОШ № 32, расположенный по адресу: Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 47, в настоящее время не соответствует требованиям пожарной безопасности по следующим основаниям.

В преамбуле Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» указано, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 69) к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В силу ст. 37 ФЗ № 69 руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, а также соблюдать их права и свободы.

В нарушение п. 7 Правил противопожарного режима в РФ (далее по тексту - ППР), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, в МБОУ СОШ № 32 руководителем организации не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре.

Так же, в нарушение подпункта «з» п. 42 ППР в деятельности МБОУ СОШ № 32 выявлено использование временной электропроводки, а также удлинителей для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

Вместе с тем, в нарушение подпункта 4 п. 31 ППР в МБОУ СОШ № 32 новогодняя елка не установлена на устойчивом основании и загромождает выход из помещения. Ветки елки находятся на расстоянии менее 1 метра от стен и потолков.

Руководителем организации в нарушение п. 38 ППР не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

Кроме этого, в нарушение п. 65 ППР диспетчерский пункт (пожарный пост) МБОУ СОШ № 32 не обеспечен телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями.

В нарушение п. 3 ППР сотрудниками МБОУ СОШ № 32 не пройдено обучение мерам пожарной безопасности, осуществляющееся путем проведения противопожарного инструктажа, и прохождения пожарно-технического минимума.

В нарушение п.п. 4, 2 ППР руководителем МБОУ СОШ № 32 не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, а также в отношении объектов, находящихся в пользовании на праве собственности или на ином законном основании, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.

Выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности угрожают жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних детей.

Указанные обстоятельства стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей работниками МБОУ СОШ № 32, ответственных за соблюдение вышеуказанных нормативных требований, а также в результате отсутствия надлежащего контроля за деятельностью подчиненных сотрудников со стороны руководства общеобразовательного учреждения.

При таких обстоятельствах, указанные нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности являются недопустимыми, поскольку могут привести к трагическим обстоятельствам, в связи с чем они подлежат незамедлительному устранению и недопущению впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ :**

1. Рассмотреть с участием помощника прокурора Данилюка В.И. настоящее представление и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших нарушение закона.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру Каневского района в течение месячного срока с момента его поступления (с приложением копий соответствующих документов).

Прокурор района  
советник юстиции

В.А. Теремецкий