


**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН**

(МБОУ СОШ №32)

ул. Советская, д.47, ст. Новоминская, Краснодарский край, 353700, тел: (86164) 7-63-07  
ИНН 2334014870

20.01.2016, № 25  
На № 21-01-2015/9819 от 23.12.2015

Прокурору Каневского района  
советнику юстиции  
В.А. Теремецкому



Уважаемый Владимир Андреевич!

Ваше представление от 23.12.2015г. № 21-01-2015/9819 об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности рассмотрено с участием помощника прокурора Каневского района Данилюка В.И.

По результатам рассмотрения предписания сообщаем, что нарушения допущены в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей заведующим хозяйством Сушинцом Николаем Михайловичем, в связи с чем привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. (Приложение №1)

Нарушение п.7 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства (далее по тексту - ППР) Российской Федерации от 25.04.2012г. №390, наличие планов эвакуации людей при пожаре – устранено. (Приложение №2)

Нарушение подпункта «з» п.42 ППР в деятельности МБОУ СОШ № 32 выявлено использование временной электропроводки, а также удлинителей для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ – устранено.

Нарушение подпункта 4 п. 31 ППР новогодняя елка не установлена на устойчивом основании и загромождает выход из помещения. Ветки елки находятся на расстоянии менее 1 метра от стен и потолков – устранено. (Приложение №3)

Нарушение п. 38 ППР не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек – устранено.

Нарушение п. 65 ППР диспетчерский пункт (пожарный пост) не обеспечен телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями – устранено. (Приложение №4)

Нарушение п. 3 ППР сотрудниками МБОУ СОШ № 32 не пройдено обучение мерам пожарной безопасности, осуществляющееся путем проведения противопожарного инструктажа, и прохождения пожарно-технического минимума – устранено. (Приложение №5)

Нарушение п.п. 4, 2 ППР руководителем МБОУ СОШ № 32 не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, а также в



отношении объектов, находящихся в пользовании на праве собственности или на ином законном основании, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения – устранено. (Приложение №6)

Приложение на 11л. в 1 экз.

Директор МБОУ СОШ №32



А.И. Соковник